




РАЗЯСНЕНИЕ

по чл. 180 ал.1 от ЗОП



Относно: Искане за предоставяне на разяснение по публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на въздушно поддържана конструкция тип „балон“ за сезонно покриване на тенис корт 14 в Комплекс ОСС на НСА в София Студентски град“ открита с Решение ЗП-922/10.06.2019 г., АОП 00566-2019-0005

Във връзка с получено искане за предоставяне на разяснение, Ви предоставям следното разяснение:

Въпрос: Във връзка с подготовката на документите за горепосочената ОП имам въпрос: необходимо ли е към Техническото предложение да бъдат приложени технически спецификации на предлаганото оборудване, доказващи съответствието му с изискванията на Възложителя?

Отговор: Към техническото предложение не следва да бъдат прилагани допълнителни документи доказващи съответствието на предлаганото от Участника оборудване, с техническите спецификации на Възложителя. Необходимо е да бъде попълнен образеца на техническото предложение, в което подробно да бъдат описани всички технически параметри и характеристики на предлаганото оборудване.

Единствените документи, които се изискват е съгласно т.1 към 1.4.3. Представяне на мостри, от Документацията за участие, според която към мострата на мембраната следва да се представят:

1 сертификат/декларация/доклад/протокол или друг документ, от който да се установява съответствието на мембраната с изискванията на Възложителя за **пожароустойчивост** – по стандарт БДС EN 13501-1:2007 или еквивалентен - Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитване на реакция на огън или на EN-13501-1 или еквивалентен - за устойчивост на огън;

2. сертификат/декларация/доклад/протокол или друг документ, от който да се установява съответствието на мембраната с изискванията на Възложителя за коефициента на **топлопредаване** на двойната мембрана, че е $U \leq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.

РЕКТОР на Национална спортна академия "Васил Левски"

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

(проф. Петър Гешев, доктор)

