



РЕШЕНИЕ

по чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП за определяне на изпълнител

№ ЗП –366 / 17 март 2020 г.

На основание чл.22, ал.1, т.6, във вр. с чл 108, т.1 от ЗОП и Протокол СЛ-994/17.03.2020 г., по чл.181, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.60а и чл.61 от ППЗОП, с резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № ЗП-248/25.02.2020 г., в състав: председател: инж. Ивайло Филипов, членове: Валентин Добрев, Кристиан Сотиров, Манолчо Митов и Никола Вулджев, секретар-протоколчик: Малина Георгиева, със задача разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти в публично състезание открито с Решение ЗП-111/31.01.2020 г., публикувано на интернет страницата на Академията: <http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,235> и на тази на АОП - Портал за обществени поръчки (ПОП) - 00566-2020-0002, с уникален идентификационен номер (УИН) 957509, **Обявление ИЗХ-116/31.01.2020 г.**, публикувано на <http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,235> и на тази на АОП/ПОП с УИН 957512, по Докладна записка СЛ-308/29.01.2020 г. от инж. Ивайло Филипов – Ръководител отдел „Капитално строителство“, с обект Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП с основен код съгласно общия терминологичен речник 44221000 Прозорци, врати и свързани с тях изделия и допълнителен код 45421132 Монтажни работи на прозорци, с предмет **„Частична подмяна на стари врати и прозорци с нови PVC врати и прозорци в Студентско общежитие на НСА блок 61 вх. В, Г, Д“**, с прогнозна стойност на поръчката в размер 180000 лева без включен ДДС, в качеството си на Ректор на Национална спортна академия "Васил Левски", и след като се запознах с цялата документация по провеждане на процедурата, установих, че същата е проведена съобразно изискванията на ЗОП и ППЗОП, информацията в Протоколите на комисията е достатъчна за вземане на обосновано решение за приключване на същата, липсват нарушения в работата на Комисията и установени конфликт на интереси по отношение на участниците, има предложени за отстраняване участници, поради което издавам настоящото решение, по силата на което:

1. **О Б Я В Я В А М** класиране на участниците в публично състезание с предмет: **„Частична подмяна на стари врати и прозорци с нови PVC врати и прозорци в Студентско общежитие на НСА блок 61 вх. В, Г, Д“**, открито с Решение ЗП-111/31.01.2020 г., по критерий за възлагане по чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП - „най-ниска цена“, както следва:

място	Участник	Крайна обща цена в лева без ДДС
I-во	Етиком ООД	157 142.37
II-ро	КСВ Инженеринг ООД	173 047.44

2. **О П Р Е Д Е Л Я М** класирания на първо място участник **Етиком ООД, ЕИК:101023120** за изпълнител на публично състезание с предмет: **„Частична подмяна на стари врати и прозорци с нови PVC врати и прозорци в Студентско общежитие на НСА блок 61 вх. В, Г, Д“**, открито с Решение ЗП-111/31.01.2020 г.

3. На основание чл.112, ал.1 от ЗОП, класираният на първо място участник, в срок до 10 /десет/ работни дни след влизане в сила на настоящото Решение, следва да представи **актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор**, съгласно Раздел VI.3) Допълнителна информация, от **Обявление ИЗХ-116/31.01.2020 г.**

17.03.2020 г.

4. На основание чл.111, ал.1, ал.5 и ал.7 от ЗОП класираният на първо място участник, в срок до 10 /десет/ работни дни след влизане в сила на настоящото Решение, следва да **представи гаранция обезпечаваща изпълнението на договора** в размер съгласно Раздел III.2.2. Условия за изпълнение на поръчката, от **Обявление ИЗХ-116/31.01.2020 г.**, като парична сума по сметка на НСА „Васил Левски”, IBAN: BG74BNBG96613300175101, при БНБ, ЦУ, BICBNBGBGSD, като банкова гаранция или като застраховка, по чл.111, ал.5 от ЗОП.

5. На основание чл.107, т.5 от ЗОП, **отстранявам Авал 2004 ЕООД** от процедурата, **поради непредставяне на ценово предложение в отделен запечатан непрозрачен плик**, съгласно т.6.2. от Документацията за участие, от Раздел II. Указания за изготвяне, представяне и подаване на офертите и образците на документи., във връзка с чл.47, ал.3 от ППЗОП (в редакция в сила към 01.11.2019 г.).

6. На основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, **отстранявам МС строй билдинг ЕООД** от процедурата, **поради несъответствия между Техническото предложение и Мострата на Участника и несъответствие на същите с техническата спецификация на Възложителя:**

Съгласно данните посочени на сайта на производителя на профилите Каса:5001,Крило:5002 са с 5 камери, но дебелината им по размер е 72мм, поради което посочените профили са несъответстващи на минималните изисквания на Възложителя за дебелина на дограмата ≥ 76 мм.

Предложения от Участника материал – силикон не съответства на изискуемия от Възложителя екструдирани EPDM.

Участника предлага да изпълни поръчката с външна алуминиева подпрозоречна дъска, при изискване на Възложителя за такава от екструдирани алуминий.

PVC профила посочен в техническото предложение на Участника е Каса:5001, Крило:5002, Аншлус:4123 „Вайс Профил“ България и PVC профила на мострата, който е с транспортна лепенка на Reiner, и който е със 7 камери, а не с 5 както е записано в техническото предложение. Отделно профилите на мострата са от коекструдирани PVC материал, при изискване на Възложителя за профили от екструдирани PVC материал.

Предложения от Участника в мострата външна алуминиева подпрозоречна дъска не е с дебелина 20мм, както е посочил в техническото си предложение, а е с дебелина 2мм.

7. На основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, **отстранявам Нордстрой ЕООД** от процедурата, **поради несъответствия на Мострата и Техническото предложение с техническата спецификация на Възложителя:**

Участника предлага да изпълни поръчката с външна алуминиева подпрозоречна дъска, при изискване на Възложителя за такава от екструдирани алуминий, както и с намалена ширина от 150мм, при изискване на Възложителя за ширина: 200мм.

8. На основание чл.107, т.5 от ЗОП, **отстранявам Бобстрой БГ ЕООД** от процедурата, **поради несъответствия на Мострата с техническата спецификация на Възложителя:**

Предложената от Участника мостра не отговаря на изискванията на Възложителя за начина на представяне, тъй като са представени 3 броя отделни профила, без обков, дръжка, подпрозоречни первази, аншлус, стъклопакет и панти, което не може да се приеме за представена в завършен вид на мостра на дограмата и за нейните съставни елементи, а оттам и за съответствието и с техническата спецификация на Възложителя, посочени в Документацията за участие, в т.1.6. е указано: „За установяване на съответствие с техническата спецификация, всички участници следва да представят правоъгълна мостра от дограмата, с монтирани обков, дръжки, уплътнения, подпрозоречни первази, аншлус, стъклопакет, панти и други, с размер на мострата не по-малка от 30/40 см. Мострата следва да има ъглов разрез на дограмата, от който да се вижда профила на дограмата, стъклопакета, брой камери и вътрешен усилващ метален профил“.

9. На основание чл.107, т.5 от ЗОП, **отстранявам Клима инженеринг консулт ЕООД** от процедурата, **поради несъответствия на Мострата с техническата спецификация на Възложителя:**

Предложената от Участника мостра не отговаря на изискванията на Възложителя за начина на представяне, тъй като не са представени дръжка и подпрозоречни первази, което не може да се приеме за представена в завършен вид на мостра на дограмата и за нейните съставни елементи, а оттам и за съответствието и с техническата спецификация на Възложителя, посочени в Документацията за участие, в т.1.6. е указано: „За установяване на съответствие с техническата спецификация, всички участници следва да представят правоъгълна мостра от дограмата, с монтирани обков, дръжки, уплътнения, подпрозоречни первази, аншлус, стъклопакет, панти и други, с размер на мострата не по-малка от 30/40 см. Мострата следва да има ъглов разрез на дограмата, от който да се вижда профила на дограмата, стъклопакета, брой камери и вътрешен усилващ метален профил“.

10. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП обособената електронна преписка на обществената поръчка в Профила на купувача на Академията е с адрес: <http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,235>.

11. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати в срок до 3 (три) календарни дни от издаването му на участниците, при условията и реда на чл.43, ал.2 и следващите от ЗОП.


12. На основание чл.24, ал.1, т.2 и т.5 от ППЗОП, настоящото решение и протоколите от работата на комисията, да се публикуват в обособената електронна преписка на обществената поръчка в Профила на купувача на Академията, с адрес: <http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,235> в деня на изпращането на това решение до участниците.

13. На основание чл.197, ал.1, т.7, б."а" от ЗОП настоящото решение може да бъде обжалвано в 10 /десет/ дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №18.

14. Решението да се доведе до знанието на ФСО, Старши експерта по ЗОП/ЗДС, Директор АСД и Отговорника по т. 12 от Заповед ЗП-356/28.03.2019 г., за сведение и изпълнение.

17 март 2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



РЕКТОР на Национална спортна академия "Васил Левски":
(проф. Николай Кирилов Изов, доктор)