



РАЗЯСНЕНИЕ

по чл. 180 ал.1 от ЗОП

Относно: Искане за предоставяне на разяснение по публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на отоплителна и ремонт на вентилационна инсталация на ПУСБ „Проф. Иван Стайков” - ПП Витоша”, открита с Решение ЗП-545/05.06.2020 г., АОП 00566-2020-0007.

Във връзка с получено искане за предоставяне на разяснение Ви предоставям същото, както следва:

Въпрос 1: Изисква ли се котела да бъде кондензен (кондензационен) тип:

Отговор: Да.

Въпрос 2: и ако да – моля посочете референтен производител и/или модел.

Отговор: Не е допустимо Възложителят да посочва референтен производител и/или модел.

РЕКТОР на Национална спортна академия "Васил Левски":

(проф. Николай Изов, доктор)



JK